



# OBECNÍ ÚŘAD BRATKOVICE

Dominikální Paseky 62, 262 23 Bratkovice

## Veřejný vodovod Dominikální Paseky, část zásobená ze zdroje Bříza – odstranění závady

Vážení občané,

od 11.9.2025 do 15.9.2025 byl vydán **zákaz používání vody ze zdroje Bříza jako pitné vody**. Rádi bychom vám vysvětlili, proč tomu došlo, a požádali vás o spolupráci, aby se podobné situace neopakovaly.

Nejprve chceme zdůraznit, že obec jako provozovatel veřejného vodovodu zabezpečuje kvalitu dodávané pitné vody podle právních předpisů a zajišťuje provádění předepsaných rozborů vody. Výsledky rozborů zveřejňujeme na webu obce.

Kromě těchto odběrů byly v Dominikálních Pasekách – na základě žádosti občana obce – opakovaně odebrány vzorky vody z veřejného vodovodu Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje (KHS), a to bez předchozího oznámení obecnímu úřadu. Poslední vzorek byl odebraný v kuchyni dotyčného stěžovatele, napojeného na zdroj Bříza, dne 27.8.2025. Laboratorním rozbohem bylo zjištěno značné překročení hygienických limitů mikrobiologických ukazatelů jakosti pitné vody (u jediného ze tří odebraných vzorků KHS). Po obdržení výsledků rozboru proto vydala KHS dne 11.9.2025 rozhodnutí o **zákazu používání vody ze zdroje Bříza k pitným účelům**, vaření, k přípravě jídel či nápojů a na mytí osob, čištění zubů, mytí ploch a zařízení přicházejících do styku s potravinami a k běžné spotřebě. Kompletní rozhodnutí jsme zveřejnili na webu obce.

Bezprostředně po obdržení informace od KHS jsme zajistili náhradní zásobování pitnou vodou cisternou, informovali jsme občany a přijali opatření pro zajištění vyhovující mikrobiologické kvality vody. Byla provedena opakovaná ruční aplikace desinfekčního činidla do akumulčních nádrží na zdroji Bříza. Zároveň byla provedena kontrola a seřízení dávkovacího zařízení. Bezprostředně poté byl zajištěn proplach zasažené části vodovodní sítě. Po provedení těchto opatření byly dne 11.9.2025 odpoledne odebrány kontrolní vzorky, a to v místě původního odběru nevyhovujícího vzorku u stěžovatele, dále u sousedů a na výstupu z akumulčních nádrží zdroje Bříza. Výsledky provedených analýz potvrdily obnovení vyhovující mikrobiologické kvality vody ve všech odběrných místech. **Voda ze zdroje Bříza tak od 15.9.2025 může být opět používána jako pitná.**

V rámci provedeného šetření nebyly zjištěny konkrétní příčiny zhoršení mikrobiologické kvality vody. Nelze proto vyloučit, že ke znečištění mohlo dojít **přímo v domácnosti stěžovatele**, a to v důsledku propojení vnitřního vodovodu s přípojkou přivádějící do domácnosti vodu ze studny. Proto byl odebrán kontrolní vzorek i z této studny a výsledky analýz potvrdily výrazně zhoršenou mikrobiologickou kvalitu vody v této studni.

**Propojení domovního rozvodu vody (tzv. vnitřního vodovodu) připojeného na veřejný vodovod s rozvodem zásobovaným z jiného zdroje (domovní studny) je upraveno zákonem o vodovodech a kanalizacích (zákon č. 274/2001 Sb., § 3 odst. 4): „Vlastník vodovodní přípojky je povinen zajistit, aby vodovodní přípojka byla provedena a užívána tak, aby nemohlo dojít ke znečištění vody ve vodovodu.“**



# OBECNÍ ÚŘAD BRATKOVICE

Dominikální Paseky 62, 262 23 Bratkovice

Bohužel propojení veřejného vodovodu a studny ve vnitřním vodovodu v mnoha případech existuje a hrozí tak, že voda ze studny se v případě vyššího tlaku dostane do veřejného vodovodu. Pokud voda ze studny nesplňuje požadavky na pitnou vodu, může tato kontaminace veřejného vodovodu přinést řadu komplikací a v případě újmy na zdraví hrozí majiteli studny dokonce riziko trestního stíhání. Současně se vystavujete riziku přerušení dodávek vody z veřejného vodovodu.

Doporučení je jednoznačné: **Na vnitřní vodovod zásobovaný pitnou vodou z veřejného vodovodu nepřipojujte žádný jiný zdroj vody.** Může dojít ke zpětné kontaminaci ve chvíli poklesu tlaku ve veřejné síti (při havárii) a ohrožení zdraví nejen vlastníka nemovitosti, ale i dalších odběratelů. Zpětné klapky či ruční přepínání ventilů nejsou považovány za bezpečné (mohou selhat, netěsní, lidská chyba), akceptovatelné je jen bezpečné oddělení (např. volná hladina). Rizikem může být i voda zůstávající v nepoužívaném propojení. Voda ze studny také může být příčinou koroze či zanášení rozvodů.

Zkontrolujte si prosím, zda toto propojení z minulosti nemáte, a případný propoj neprodleně odstraňte.

Děkujeme, že dbáte o bezpečí a zdraví svých blízkých a jste ohleduplní k ostatním uživatelům vodovodu.

Eva Valvodová  
starostka obce